

ПАСПОРТ
Общественное здание
1. Информация об объекте

Наименование **МБОДО ДЮЦ**

Тип объекта **И другие объекты образования и науки**

Место нахождения (адрес) **Ленинградский р-н ст-ца. Ленинградская ул. Ленина 47**

Форма собственности объекта **Муниципальная**
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте **Нечепоренко Л.Н.**
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом **Право оперативного управления**
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2341008860

Телефон: 8(86145) 7-05-10, 7-06-10

Количество этажей здания **1**, этаж расположения объекта **1**

Комментарий:

Плановая дата обследования: **02.2021**

Фактическая дата обследования: **04.02.2021**

Организация: МБОДО ДЮЦ

Должность лица: **директор**

ФИО: **Нечепоренко Л.Н.**

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Вход на территорию				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,5 см.	Соответствует	п. 5.1.5 СП 59.13330.2016
Путь к входу в здание				
Указатели направления движения	К	наличие	Не требуются	п. 5.1.3 СП 59.13330.2016
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Вход				
Лестница на входе наружная				
Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется	п. 6.1.2 СП 59.13330.2016
Поручни на высоте 90 см	О, С	90 см.	Не требуются	п. 6.2.11 СП

1 Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

				59.13330.2016 установлена кнопка вызова помощи
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе				
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2016

Входная площадка				
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 х 2,2 м.		п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Поверхность покрытия входной площадки твердая, нескользкая	К, О, С	наличие	Наличие	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Дверь входная наружная				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Не требуется	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 установлена кнопка вызова помощи
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не требуется	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 установлена кнопка вызова помощи
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Тамбур (глубина х ширина)				
Тамбур (глубина х ширина)	К	не менее 2,45 х 1,6 м	Соответствует	п. 6.1.7 СП 59.13330.2016
Дверь входная внутренняя				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Не требуется	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 установлена кнопка вызова помощи
Высота порога двери	К	не более 1,4	Не требуется	п. 6.1.5 СП

		см.		59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2016
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016
Зона оказания услуги				
Обслуживание в кабинете				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016 установлена кнопка вызова помощи
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016

Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Санитарно-гигиеническое помещение		не требуется		
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	5 % (но не менее 1)		п. 6.3.2 СП 59.13330.2016
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие		п. 6.3.6 СП 59.13330.2016
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 / 2,2 м		п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.		п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м		п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие		п. 6.3.6 СП 59.13330.2016
Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2016

направления движения				
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублированием рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Не требуется	п. 6.5.9 СП 59.13330.2016
Речевые информаторы	С	наличие	Не требуются	п. 6.5.6 СП 59.13330.2016

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	+	+
Средства информации	+	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X* доступен с минимальными потребностями	X*	X*	X*	X*
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
-----------------------------	-----------------------------------

Участки и территории	
Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

« 4» февраля 2021г.

Зайн. руководителе
Должность лица, составившего паспорт

Акишев
подпись

Вайтенин Н.В.
Ф.И.О.